



**TELVIS Sp. z o.o.**  
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne  
40-186 - Katowice, ul. Karoliny 4 tel.fax (0prefix32) 203-08-28  
e-mail: [telvis@telvis.pl](mailto:telvis@telvis.pl), [http: www.telvis.pl](http://www.telvis.pl)



Katowice 07. 05.2008r.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE ( ATEX ) Nr 01/ZSI4-Z/2008

**Producent :** PUP TELVIS sp. z o.o.  
40-181 Katowice, ul. Karoliny 4, Polska

**Deklaruje:**

- Zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) - Rozporządzenie MGPIPS z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz 1393 z 2003r) z późniejszymi zmianami.
- Spełnienie wymagań Dyrektywy 89/336/EEC (EMC) - Rozporządzenie MI z dn. 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymogami kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania ( Dz. U. Nr 90, poz 848 z 2003r, co jest potwierdzone w Deklaracji Zgodności WE (EMC) przechowywanej w dokumentacji technicznej w siedzibie producenta.

**Dla produktu:** Zespół separacji iskrobezpiecznej typu ZSI4-Z

**Dokumentacja techniczna:** 29.D0.1.00, 29.D0.1.01/ZSI4-Z

**W oparciu o spełnienie wymagań norm i specyfikacji technicznych:**

- EN 50014: 1997 + A1, A2 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.
- EN 50020:2002 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne "i"

**Potwierdzonych przez certyfikaty, raporty z badań i inne dokumenty:**

- Fyzyko -Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice  
Certyfikat nr FTZU 03 ATEX 0324

**Jednostka notyfikowana w zakresie zapewnienia jakości produkcji:**

- Fyzyko -Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice  
ul. Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, Republika Czeska, nr identyfikacyjny -1026  
Zawiadomienie o zapewnieniu jakości nr FTZU 05 ATEX Q 005

Produkt opisany w deklaracji zgodności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami wymienionej dyrektywy oraz odpowiednimi punktami norm.

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**Cecha budowy:**  I (M1) [EEx ia] I lub  II (2)G [EEx ia] IIC

  
.....  
**Dyrektor techniczny**  
mgr inż. Adam Kowalski

  
.....  
**Prezes**  
mgr inż. Bogusław Niedziocha