

TELVIS Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne  
40-186 - Katowice, ul. Karoliny 4 tel.fax (0prefix32) 203-08-28  
e-mail: [telvis@telvis.pl](mailto:telvis@telvis.pl), [http: www.telvis.pl](http://www.telvis.pl)



Katowice 22. 04.2009r.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE ( ATEX ) Nr 02/ZSI4/2009

Producent : PUP TELVIS sp. z o.o.  
40-186 Katowice, ul. Karoliny 4, Polska

### Deklaruje:

- Zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX) - Rozporządzenie MGPIPS z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz 1393 z 2003r) z późniejszymi zmianami.
- Spełnienie wymagań Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) – Ustawa z dnia 13.04.2007r o kompatybilności elektromagnetycznej ( Dz. U. Nr 82, poz 556 z 2007r ).

Dla produktu: Zespół separacji iskrobezpiecznej typu ZSI4

### W oparciu o spełnienie wymagań norm i specyfikacji technicznych:

- EN 60079-0 :2006 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, Część 0: Wymagania ogólne.
- EN 60079-11 :2007 - Atmosfery wybuchowe, Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”

### Potwierdzonych przez certyfikaty i raporty z badań wykonane w:



Fizyko -Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice  
Certyfikat nr FTZU 03 ATEX 0324

### Jednostka notyfikowana w zakresie zapewnienia jakości produkcji:

Fizyko -Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice  
ul. Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, Republika Czeska, nr identyfikacyjny -1026  
Zawiadomienie o zapewnieniu jakości nr FTZU 05 ATEX Q 005

Produkt opisany w deklaracji zgodności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami wymienionych dyrektyw oraz odpowiednimi punktami norm.

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Cecha budowy:  I (M1) [Ex i<sub>a</sub>] I lub  II (2)G [Ex i<sub>a</sub>] IIC

  
.....  
Dyrektor techniczny  
mgr inż. Adam Kowalski